

Datenblatt:	02037254	Position:	725401
Projekt:	Helmholtz-Zentrum Saarbrücken, Erw.Bau HIPS II-Campus E8.1	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	19.11.2024
Anlage:	1: Labor	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RQM F3-4550-BI-YG-M	Abluft	2
Rox	Motor 220-55 / IE5-10 4,30 kW	Abluft	2
Rox	Ventilator RQM F3-5663-BI-YN-M	Zuluft	2
Rox	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Zuluft	2
Rox	Erhitzer W / 75 / 2573 / 2 R / 35 K / 5.0 Cu,12/AL-Epox (glatt)	Zuluft	1
Rox	Kühler W / 75 / 2507 / 4 R / 122 K / 2.5 Cu,12/AL-Epox (glatt)	Zuluft	1
Rox	Taschenfilter Basic-Flo A5/520	Abluft	9
Rox	Taschenfilter Basic-Flo A5-63/520	Abluft	3
Rox	Taschenfilter Basic-Flo C5/520	Abluft	3
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9	Zuluft	12
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9	Zuluft	4
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9	Zuluft	3
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	12
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	4
Rox	Taschenfilter Hi-Flo XLT 7/520 50+	Zuluft	3
Rox	KVS CW-HZ.G-2.8-1930-2220-16R-29-Cu0,35-AE0,15-AISI304-1-Cu 2"-E2-4-L-0	Abluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-2.5-2540-2220-16R-31-Cu0,35-AE0,15-AISI304-1-Cu 2"-E2-4-L-0	Zuluft	1