

Datenblatt:	02037464	Position:	746422
Projekt:	Tank & Rast Hasselberg Ost	Seite:	1 Von 2
Ort:		Datum:	05.06.2025
Anlage:	KVS-Regelgruppe	LV-Position:	



Sachbearbeiter:	S.Reifenröther	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	innen verzinkt 120 mm, 45,50 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 600 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlaufend 100mm		

Datenblatt:	02037464	Position:	746422
Projekt:	Tank & Rast Hasselberg Ost	Seite:	2 Von 2
Ort:		Datum:	05.06.2025
Anlage:	KVS-Regelgruppe	LV-Position:	



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. lackiert, RAL 9002	Baugröße:	Sondergröße
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	Rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	Rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1200x1200x1500	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	0,00	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	506	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) KVS Regelgruppe **VZL/VZ/VZ** **Gewicht: 132 kg** **Länge: 549 mm** **Druckabfall: 0 Pa**

Ausführung:	Revisionstüre	Beleuchtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte
Verschlüsse:	Drehriegel	mit Verdrahtung:	Ja
Scharniere:	3D-Scharniere		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Leuchtmittel 230V	
	Türfeststeller	

(ZUL) KVS Regelgruppe **VZL/VZ/VZ** **Gewicht: 314 kg** **Länge: 455 mm** **Druckabfall: 0 Pa**

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	