

Datenblatt:	02037372	Position:	737212
Projekt:	Tank&Rast Edenbergen Süd	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	14.03.2025
Anlage:	Küche KVS-Station + MSR	LV-Position:	002



Sachbearbeiter:	M.Leis	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022	Einzelpreis:	xxx
Grundrahmen:	innen verzinkt 120 mm, 45,53 kg	Lieferbed.:	frei Baustelle, D, unabeladen
Zwischenrahmen:	Ohne	Zahlungsbed.:	nach Vereinbarung
Gesamtgewicht:	729 kg	Angebotsgültigkeit:	14 Tage

**Thermische
Entkopplung:** T2/TB4

Zubehör: Dach umlauf. 100mm

Fabrikatsangaben sind beispielhaft und freibleibend

Datenblatt:	02037372	Position:	737212
Projekt:	Tank&Rast Edenbergen Süd	Seite:	1 Von 4
Ort:		Datum:	14.03.2025
Anlage:	Küche KVS-Station + MSR	LV-Position:	002



Sachbearbeiter:	M.Leis	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	innen verzinkt 120 mm, 45,53 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	729 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm		

Fabrikatsangaben sind beispielhaft und freibleibend

Datenblatt:	02037372	Position:	737212
Projekt:	Tank&Rast Edenbergen Süd	Seite:	2 Von 4
Ort:		Datum:	14.03.2025
Anlage:	Küche KVS-Station + MSR	LV-Position:	002



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL RAL9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1201x1200x1500	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	,00	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	661	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 60 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 0 Pa
---------------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Festwand	Beleuchtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte
		mit Verdrahtung:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Leuchtmittel 230V	

(ZUL) KVS Regelgruppe	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 371 kg	Länge: 502 mm	Druckabfall: 0 Pa
------------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Fabrikat:	Rox
Pumpe:	Einzelpumpe
RegelgruppenArt:	Standard
Frostschutzventil:	Ohne

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

Datenblatt:	02037372	Position:	737212
Projekt:	Tank&Rast Edenbergen Süd	Seite:	3 Von 4
Ort:		Datum:	14.03.2025
Anlage:	Küche KVS-Station + MSR	LV-Position:	002



(ZUL) Leerkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 170 kg	Länge: 502 mm	Druckabfall: 0 Pa
-------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Fabrikat:	Rox	Regelzone #1	
Leistungsteil:	RLT	Volumenstrom:	Konstant
Position:	Intern	Umluft:	Ohne
Regelungsfabrikat:	DEOS	TemperaturRegelung:	Zulufttemperatur
Bus-System:	Ohne		Konstant
Handbedienebene:	Ja		
Fernwartung:	Nein		

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Türfeststeller	

(ZUL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 60 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 0 Pa
----------------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Festwand
-------------	----------

Datenblatt:	02037372	Position:	737212
Projekt:	Tank&Rast Edenbergen Süd	Seite:	4 Von 4
Ort:		Datum:	14.03.2025
Anlage:	Küche KVS-Station + MSR	LV-Position:	002



Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ELA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Ein-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Keine
Thermischer Übertragungsgrad:	0,00 %
Äußere Höchstlecklufrate (+400Pa/-400Pa):	0,00 %
Innere Höchstlecklufrate (250Pa):	0,00 %

KeineDatenExternerVentilator

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de