

McD München
Drygalski Allee 51, D-81477 München

Bezeichnung: Mc Donalds Geesthacht Küche
eigene Anl.-Nr.: 7338,01

Anlage

Hersteller ROX/SAMSUNG
Typ AM140AXVGGH/EU
Seriennummer 0W5APAOXC00013Y
Baujahr 2025
Standort

Inventar-Nr.
Kostenstelle
Abteilung Anlage Küche
Inbetriebnahmedatum 02.04.2025

Kältemittel R 410A
Menge 11,70 kg
GWP der Anlage 24,4 t-CO₂-Äquivalent

Prüfpflichtige Anlage nach EU VO 517/2014
Prüfintervall: 12 Monate

Öl
Menge 0,00 Liter

Wartungsintervall jährlich
Anlagenstatus in Betrieb

Einsatzgebiet Wärmepumpen
Luft / Luft

Art der Kühlung Normalkühlung
Kälteleistung 40,00 kW

Zulässiger Betriebsüberdruck auf

automatische Leckageüberwachung vorhanden nein
hermetische Anlage, vom Hersteller befüllt nein

HD-Seite 41,00 bar
ND-Seite 22,00 bar

Bemerkung

Angaben zum Betreiber

McD München
Drygalski Allee 51
D-81477 München

Ansprechpartner

Telefon 0123456789
Fax
eMail
Internet

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld

Betriebszertifikats-Nr. 68610

Ansprechpartner Kundendienst

Telefon 02743807999
Fax 02743807153
eMail hotline@rox-online.de
Internet www.rox-online.de

Kältemittel							
Datum	Kältemittel	entsorgt [kg]	aufgefüllt [kg]	Grund	Herkunft / Weg	Name	
31.12.2025	R 410A Identifikationsmerkmal(e) zum Kältemittelnachweis: GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH	0,00	11,70	Erstbefüllung	Frischware	Eybo, Omar	

Öl							
keine Einträge vorhanden							

Prüfungen			
Datum	Die Prüfungsanforderungen wurden	Sachkundiger	Art der Prüfung
04.04.2025	erfüllt	Eybo, Omar	Dichtheitsprüfung

Reparatur/Wartung			
keine Einträge vorhanden			

Leckagerate / Kältemittelverlust				
Jahr	Leckagerate	kummulierter Kältemittelverlust		Gesamt-Füllmengen
		nur Einzelverluste (< 2%)	alle Verluste (inkl. Havarien)	
2025	0,00 kg/a	0,00 %	0,00 %	11,70 kg
Der aktuelle spezifische Kältemittelverlust beträgt 0,00 %. Stand der Technik sind 2 % .				