


Kälteanlage

Lobby

Fabriknummer 7211,02	Baujahr 2025	Netzspannung 400 V/50Hz
Füllmenge 6,5 kg	Max. Druck (ps) ND/HD 22 141 bar	Stromaufnahme 21,5 A
CO ₂ -Äquivalent 13,6 t	Druckschalter ND/HD 1 bar	el. Leistung 12,43 kW
Kältemittel R 410a	Medium Sekundärkreis Luft	

Einsatz der Anlage nur zum bestimmungsgemäßen Verwendungszweck.
 Weitere Informationen, Sicherheits- und Wartungshinweise in beiliegendem Betriebshandbuch.
 Die Anlage enthält vom Kyoto-Protokoll und dem Quotensystem der EU erfasste Kältemittel.

C E 0036



VDKF-LEC-SIEGEL

Nächster Prüftermin: _____

Diese Kälteanlage wurde von einem Fachbetrieb gemäß der Richtlinie für die Dichtheitsprüfung an ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen auf Dichtheit überprüft. Die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Verordnungen wurden eingehalten.



Festgestellte Mängel wurden beseitigt. Um eine Emission von Kältemitteln zu vermeiden, ist eine Wiederholungsprüfung erforderlich.

VDKF-LEC-Anlagen-Nr.
101259496

Achtung: Aufkleber niemals von Anlage entfernen!