






Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037339	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 733901	Zuluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis / So
	Ort:	Ausführung: 3	Abluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Datum: 24.07.2024 / 16.04.2025
Stempel u.	Projekt: McDonald's Winsen (Luhe)		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Austauschgerät Küche 5600m³/h	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2600kg