

Datenblatt: 02037423
Projekt: City Haus 1, DZ Bank
Ort: Frankfurt am Main

Position: 742301
Seite: 1 Von 2
Datum: 26.03.2025



Anlage:

LV-Position:

REV5: Luftrichtung geändert, Gehäusegröße angepasst, Revisionsöffnung angepasst, Revisionsöffnung angepasst, Außenmaterial geändert

Sachbearbeiter:	S.Reifenröther	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD LC Innenaufstellung		
Grundrahmen:	Ohne		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 500 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB2		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		

Datenblatt: 02037423
Projekt: City Haus 1, DZ Bank
Ort: Frankfurt am Main
Anlage:

Position: 742301
Seite: 2 Von 2
Datum: 26.03.2025
LV-Position:



REV5: Luftrichtung geändert, Gehäusegröße angepasst, Revisionsöffnung angepasst, Revisionsöffnung angepasst, Außenmaterial geändert

Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,5 Aluminium	Baugröße:	Sondergröße
Innenschale:	mm	1,0 V2A	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 V2A	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 V2A	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1670x1720x1720	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	2,74	Geschwindigkeitsklasse:	V6
Gewicht:	kg	479	Ausführung:	Standard

(ZUL) Befeuchter	ALU/V2A/V2A	Gewicht: 479 kg	Länge: 1475 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:	Ohne	Typ:	Ohne	
Bef-Leistung:	kg/h 0	Dampfverteilerrohre:	Stück 0	
Ans-Leistung:	kW 0	Wanne:	RAL/V2A	
Ausführung:	Revisionswand	Ablauf:	Ja	
Verschlüsse:	Drehriegel	Schauglas:	Ja	
		Beleuchtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte	
		mit Verdrahtung:	Ja	

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Schauglasabdeckung	
	Modul in zerlegbarer Ausführung	
	Siphon DS	
	Leuchtmittel 230V	
	Stirnseitig 100 mm hohe Festteile	