

Datenblatt: 02037363
Projekt: Klinikum Solingen U1
Ort:
Anlage: Angiologie U1

Position: 736301
Seite: 1 Von 1
Datum: 10.02.2025
LV-Position: 002



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RLM G6-2225-23-11-N	Abluft	1
Rox	Motor 80M / IE3-2 1,10 kW	Abluft	1
Rox	Ventilator RLM E6-2528-23-14-A	Zuluft	1
Rox	Motor 90L / IE3-2 2,20 kW	Zuluft	1
Rox	Kühler DX-HZ.G-3.0-770-540-5R-3-Cu0,35-AE0,2-AISI304-2-Cu 10/16-E0-1-L-0	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo UF UF7/370 50+	Abluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo UF UH7/370 50+	Abluft	1
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9	Zuluft	1
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-2.1-750-540-14R-3-Cu0,35-AE0,15-AISI304-1-Cu 1/2"-E2-2-L-0	Zuluft	1
Rox	KVS CW-HZ.G-3.0-750-540-16R-3-Cu0,35-AE0,2-AISI304-1-Cu 1/2"-E2-2-L-0	Abluft	1