

Datenblatt: 02037316
Projekt: Nationaltheater
Mannheim
Ort:
Anlage: RLT 01 - OP
Orchesterprobe

Position: 731601
Seite: 1 Von 3
Datum: 23.09.2024
LV-Position:



Sachbearbeiter:	Strunk,M	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Innenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	innen verzinkt 120 mm, 44,63 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	236 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		

Datenblatt:	02037316	Position:	731601
Projekt:	Nationaltheater Mannheim	Seite:	2 Von 3
Ort:		Datum:	23.09.2024
Anlage:	RLT 01 - OP Orchesterprobe	LV-Position:	



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 V2A	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 V2A	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 V2A	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	1200x1121x596	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	2,21	Geschwindigkeitsklasse:	V5
Gewicht:	kg	191	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer	VZ/V2A/V2A	Gewicht: 35 kg	Länge: 102 mm	Druckabfall: 1 Pa
---------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	956 x 530
Gitterrost:	Ohne

Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
-------------	----------	--------	---------

(ZUL) Hybridbefeuchter	VZ/V2A/V2A	Gewicht: 93 kg	Länge: 565 mm	Druckabfall: 59 Pa
-------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

Condair DL II

Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja
		Beleuchtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte
		mit Verdrahtung:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Abtropfbleche Tür unten und Rechts	
	Wannentiefe 50mm	
	Siphon DS	
	Leuchtmittel 230V	

Datenblatt:	02037316	Position:	731601
Projekt:	Nationaltheater Mannheim	Seite:	3 Von 3
Ort:		Datum:	23.09.2024
Anlage:	RLT 01 - OP Orchesterprobe	LV-Position:	



(ZUL) Leerkammer	VZ/V2A/V2A	Gewicht: 39 kg	Länge: 337 mm	Druckabfall: 0 Pa
-------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
		Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Wannentiefe 50mm	
	Siphon DS	

(ZUL) Abströmkammer	VZ/V2A/V2A	Gewicht: 24 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 6 Pa
----------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Ohne
Potentialausgleich:	Nein
Abmessungen (B x H)	956 x 530

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Festwand
--------------------	----------