

Datenblatt: 02037387
Projekt: McDonald's Offenbach,
 Strahlenberger Str. 103
Ort:
Anlage: Küche Austausch bis
 6.600 m³/h

Position: 738703
Seite: 1 Von 1
Datum: 13.02.2025
LV-Position:



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
ROX	Ventilator RLM E6-4045-BE-H7-L	Abluft	1
ROX	Motor 90 / IE4-8 5,50 kW	Abluft	1
ROX	Ventilator RLM E6-3540-BE-H5-L	Zuluft	1
ROX	Motor 90 / IE4-8 4,00 kW	Zuluft	1
ROX	Erhitzer HW-HZ.G-2.5-780-1200-1R-4-Cu0,35-Al0,12-Al-1-Cu 1/2"-E1-1-L-0	Zuluft	1
ROX	Kühler CW-HZ.G-2.5-750-1140-4R-15-Cu0,35-Al0,12-Al-1-Cu 1 1/2"-E1-4-L-0	Zuluft	1
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	2
ROX	Kurztasche Hi-Flo XLT 7/370 50+	Zuluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 59259225	Zuluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Zuluft	2
ROX	Taschenfilter Hi-Flo A A5/520	Zuluft	2
ROX	Taschenfilter Hi-Flo A C5/520	Zuluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 59259225	Abluft	2
ROX	Metallfilter Fettfilter 28759225	Abluft	2
ROX	Taschenfilter Basic-Flo A5/520	Abluft	2
ROX	Taschenfilter Basic-Flo C5/520	Abluft	2
ROX	Plattentauscher KV-100/P1/1280/BSK140	Abluft/Zuluft	1