





Lieferung in 1 Bauteil



Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LLC	ROX-Datenblatt: 02037405	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Dryglaski-Allee 51	ROX-Position: 740502	Zuluft: BGR Sonder 5000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
Stempel u. Unterschrift	Ort: 81477 München	LVPosition:	Abluft: BGR Sonder 4700m3/h 500Pa ext.	Datum: 17.06.2025
	Projekt: McDonald's Frankfurt/Oder, Berliner Chaussee		Farbton außen: RAL 9002	
	Anlage: NSO 1.0 Lobby Baureihe 2024 (Sonder)	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 3200