

Datenblatt:	02037347	Position:	734701
Projekt:	St. Katharinen-Hospital Frechen	Seite:	1 Von 1
Ort:		Datum:	22.11.2024
Anlage:	Anlage Bettenhaus	LV-Position:	



Ersatzteilliste

Fabrikat	Artikel	Anlage	Anzahl
Rox	Ventilator RLM E6-5663-BI-YN-M	Abluft	2
Rox	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Abluft	2
Rox	Ventilator RLM E6-5663-BI-YN-M	Zuluft	2
Rox	Motor 220-100 / IE5-10 6,50 kW	Zuluft	2
Rox	Erhitzer W / 52 / 1975 / 2 R / 24 K / 3.0 Cu,12/AL-Epox (glatt)	Zuluft	1
Rox	Kühler W / 49 / 1951 / 2 R / 30 K / 3.0 Cu,12/AL-Epox (glatt)	Zuluft	1
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 5/370, 592x592x370mm	Abluft	6
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 5/370, 592x287x370mm	Abluft	3
Rox	Kurztasche Hi-Flo XLT 5/370, 287x592x370mm	Abluft	2
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES7, 592x592x296mm	Zuluft	6
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES7, 592x287x296mm	Zuluft	3
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES7, 287x592x296mm	Zuluft	2
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9, 592x592x296mm	Zuluft	6
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9, 592x287x296mm	Zuluft	3
Rox	Kompaktfilter Opakfil ES ES9, 287x592x296mm	Zuluft	2
Rox	KVS CW-HZ.G-2.5-1945-1440-12R-15-Cu0,35-AE0,2-AISI304-1-Cu 1 1/2"-E2-4-L-0	Abluft	1
Rox	KVS HW-HZ.G-2.3-1945-1500-12R-15-Cu0,35-AE0,2-FeZn-1-Cu 1 1/2"-E2-4-L-0	Zuluft	1