

Anlagenbezeichnung	Bauteiltyp	Leistung in kW	Strom in A	Spannung in V	Umdrehung in U/min
Zuluftventilator Fitnessraum	RQM F3-2831-BI-IG-M	1,40	3,50	400	3400
Abluftventilator Fitnessraum	RQM F3-2831-BI-IG-M	1,40	3,50	400	3400
Wärmepumpe I Fitnessraum	DVM-S, AM040BXMDEH/EU	max 3,90	max 24,00	230	----
sonstiges Fitnessraum		2,00	4,00	400	----
Schaltschrank Gesamt		8,70	35,00	400	

