



Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Blank & Seegers KG	ROX-Datenblatt: 02037275	Bauart: HYD LCL Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Österholzstraße 1	ROX-Position: 727502	Zuluft: BGR 225 5500m3/h 250Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 99428 Grammetal	LvPosition: 02	Abluft: BGR 225 5500m3/h 250Pa ext.	Datum: 11.07.2024
Stempel u.	Projekt: T&R Hohenlohe Süd		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Küche Abluft	Anzahl: 1	Farbton innen: verz.	Gewicht: ca. 1100kg