


Lieferung in 3 Bauteilen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vom Kunden geprüft und genehmigt | Kunde: Mc Donalds Deutschland LLC | ROX-Datenblatt: 02037435 | Bauart: HYD S Innenaufstellung | Softwareversion: 1.23/4.2 |
| Datum: | Strasse: Drygalski-Allee 51 | ROX-Position: 743502 | Zuluft: BGR 300 8000m3/h 500Pa ext. | Sachbearbeiter: M.Leis |
| | Ort: 81477 München | LvPosition: | Abluft: BGR 300 8000m3/h 500Pa ext. | Datum: 01.04.2025 |
| Stempel u. | Projekt: Mc Donalds Zwickau | | Farbton außen: ohne | |
| Unterschrift | Anlage: Zuluft Lobby | Anzahl: 1 | Farbton innen: ohne | Gewicht: ca. 1250kg |