






Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonald's Deutschland LCC	ROX-Datenblatt: Standard ATG	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 743102	Zuluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Runkel
Stempel u. Unterschrift	Ort: 81477 München	Ausführung: 1	Abluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Datum: 24.03.2025
	Projekt: McDonald's Magdeburg		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: Austauschgerät Lobby 8000m³/h - 2024	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2900kg